



PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba AO 216, Notifikovaná osoba 1391
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 46/2006 ze dne 22. listopadu 2006

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2010/0087

vydaný pro

výrobce:
CIDEM Hranice a.s., Skalní 1088, 753 40 Hranice, IČ 14617081
místo výroby:
Divize CETRIS, Nová ul. 223, 753 01 Hranice
stát původu výrobku:
Česká republika

V souladu s ustanovením § 5a odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba AO 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

POŽÁRNÍ STĚNOVÉ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÉ DESKAMI CETRIS

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č.S-216/C5a/2010/0087 ze dne 25. května 2010 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba AO 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2010/0087 ze dne 31. května 2010, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem, výrazně nezmění.


Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5a/2007/0081 ze dne 30. května 2007, vydaný AO 216.

Autorizovaná osoba AO 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby u výrobce podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud Autorizovaná osoba AO 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát

V Praze dne 31. května 2010




Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2010/0087

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku :

Sledovaná/ deklarovaná vlastnost	Zkušební norma/ Klasifikační norma	Požadavek	Zjištěno/ klasifikace	Posouzení shody
požární odolnost	ČSN EN 1364-1 ČSN EN 13501-2	podle výsledků zkoušek	hodnotové tabulky ¹⁾	splněno
třída reakce na oheň (desky CETRIS)	ČSN EN 13501-1+A1	dle deklarace A2-s1,d0	A2-s1,d0	splněno
index šíření plamene po povrchu stavebních hmot	ČSN 73 0863	dle deklarace $i_s = 0,0$ mm/min	$i_s = 0,0$ mm/min	splněno
únosnost	ČSN 73 2030	únosnost ocelových prvků	hodnoty napětí ²⁾	splněno
odolnost proti zatížení rázem	ČSN 73 2035	nedojde k porušení výplně a ke ztrátě použitelnosti	nedochází k porušení výplně a ke ztrátě použitelnosti	splněno
zdravotní nezávadnost		zdravotně nezávadné materiály	zdravotně nezávadné materiály	splněno

^{1), 2)} Hodnotové tabulky a hodnoty napětí jsou uvedeny v Protokolu o certifikaci č. P-216/C5a/2010/0087, ze dne 31. května 2010, vydaném PAVUS, a.s.- AO 216.

Platnost STO č. S-216/C5a/2010/0087 je do 31. května 2013.



Jaroslav Dufek
Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216